

Concello de Mondariz

EXP. MUNICIPAL: 948/2020

ASUNTO: Modificación puntual nº 2 do Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia (PSOAG)

TRÁMITE: Parque Empresarial de Mondariz

INFORME TÉCNICO MUNICIPAL Sobre recursos hídricos e depuración de verteduras

Sila Cecilia Martínez Abal, de profesión Arquitecto, a requerimento do Concello de Mondariz, en relación á **Modificación puntual nº 2 do Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresarias de Galicia (PSOAG)**, e con respecto ao **Parque Empresarial de Mondariz (código 36030031)**,

Emito o seguinte **INFORME**:

1.- En relación coa xustificación da suficiencia de recursos hídricos da zona onde se prevé o emprazamento do Parque Empresarial de Mondariz, hai que sinalar a existencia, na contorna, de dous depósitos de abastecemento de auga e dun tanque de almacenamento de auga, coa capacidade seguinte:

Núm.	Depósito	Capacidade	Nº de mananciais e pozos
1	Depósito de A Lagoa	545 m ³	3 mananciais + 2 pozos de barrena
2	Depósito de Pontedornes	620 m ³	3 mananciais
3	Almacenamento de Castromao	120 m ³	1 manancial

Xúntase o plano seguinte co emprazamento dos depósitos e das redes:



..... Ámbito do parque empresarial.

— Redes de abastecemento e depósitos.

— Río Xabriña.



C/ Merouces, 16, Mondariz, 36870, Pontevedra
Tfno: 986 664 306 Fax: 986 656 006
e-mail: info@mondariz.gal



Cod. Validación: 73RD6G3HKKRJKLV4X4QESRRQMG | Corrección: https://mondariz.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 2

Concello de Mondariz

Así, as redes de abastecemento discorren pola contorna do ámbito previsto para o parque empresarial.

Ademais, atópase en estudo previo a posible realización dun bombeo de auga dende o río Xabriña, situado nas proximidades, co obxectivo de complementar o abastecemento do depósito de Pontedornes nas épocas estivais e nos futuros crecementos de poboación.

2.- No relativo á capacidade de depuración das verteduras, atravesa o ámbito do Parque Empresarial un colector de augas residuais, executado no ano 2006 pola Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, e que dá servizo aos núcleos rurais de Queimadelos e Meiról.

No tramo que atravesa o Parque Empresarial está executado en tubería de PVC de 315 m. de diámetro.

Xúntase o plano seguinte co emprazamento do colector de augas residuais:



- Ámbito do parque empresarial.
- Colector de saneamento de augas residuais.

En Mondariz.

A arquitecto.
Documento asinado electrónicamente na marxe.



C/ Merouces, 16, Mondariz, 36870, Pontevedra
Tfno: 986 664 306 Fax: 986 656 006
e-mail: info@mondariz.gal



Cod. Validación: 73RD6G3HKRJKLV4X4QESRRQMG | Corrección: <https://mondariz.sedelectronica.gal/>
Documento asinado electrónicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 2