



Expediente núm.: 4909/2021

Informe Técnico

Procedemento: Solicitud de Certificado ou Informe Urbanístico

Tipo de Informe: Borrador ☐ Provisional ☐ Definitivo ☒

INFORME sobre dispoñibilidade de recursos hídricos para as novas demandas e capacidade de depuración das novas verteduras en relación coa MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 2

Vista a solicitude presentada por

Interesado	Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS)	Q6550004C
------------	---	-----------

Sobre a dispoñibilidade de recursos hídricos para as novas demandas e capacidade de depuración das novas verteduras en relación coa MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 2, examinada a documentación que lle acompaña, o técnico que subscribe emite o seguinte,

INFORME

PRIMEIRO: P.E. Cidade do Moble (36017021)

A zona delimitada carece tanto de rede municipal de abastecemento como de saneamento.

No referido ó abastecemento, sería viable a conexión deste desenvolvemento á rede municipal mediante un colector de sección suficiente que, pola marxe da estrada N-640, chegase a conectar a área industrial co casco urbano.

Para resolver o saneamento, sería preciso construír, unha nova instalación de depuración que podería atender a demanda do desenvolvemento e dos núcleos rurais lindeiros, xa que carecen de dita instalación.

SEGUNDO. P.E. da Estrada-Toedo - 2ª ampliación (36017013)

A rede de abastecemento da zona industrial de Toedo componse dun colector que une esta zona co casco urbano. A instalación atópase ó límite da súa capacidade. Co obxecto de solucionar o abastecemento da ampliación propónse a construción dun novo colector dende o casco urbano para atender a demanda das industrias. O novo colector serviría de apoio do existente, mellorando os caudais e mesmo facendo posibles as operacións de reparación de avarías sen interromper o abastecemento.

O saneamento existente do polígono industrial de Toedo resólvese mediante un colector que une esta zona coa rede de saneamento do casco urbano, a través dun bombeo.

A instalación atópase ó límite da súa capacidade. Co obxecto de solucionar o saneamento desta nova ampliación poderíase construír un novo colector de maior sección, xunto cunha estación de bombeo de maior capacidade ou, pola contra, proxectar unha nova instalación de depuración para atender a demanda da zona industrial, eliminando a conexión agora existente.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

Concello da Estrada

Prza. da Constitución, 1, Estrada, A. 36680 (Pontevedra). Tfno. 986570030. Fax: 986570233



Cod. Validación: A7G9YM6GLJNY3LQZVAA9MWECQ1 Corrección: <https://eestrada.sedelectronica.gal/>
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 1